





Результаты испытаний

Микробиологические исследования

Код образца (пробы): С.532.В..Р.14.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня, единицы измерения по СанПиН 2.1.4.1074-01	НД на методы исследований
1.	ОКБ в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2.	ТКБ в 100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3.	ОМЧ в 1 мл	0	Не более 50 КОЕ	МУК 4.2.1018-01

Заместитель испытательного лабораторного Центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Каширском, Серебряно-Прудском, Ступинском районах



П.А.Соловьёв

№ п/п	Объект исследования	Метод исследования	Результат	Ссылка на нормативный документ
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				